



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ61.Н01577

Срок действия с 25.02.2020 по 24.02.2023

№ 0429092

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11НВ61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773 165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Комплектные трансформаторные подстанции серии КТП/БКТП мощностью до 2500 кВА, напряжение до 10 кВ, сейсмостойкостью до 9 баллов (по шкале MSK-64) до II степени огнестойкости. ТУ 3412-007-35251508-2015. Серийный выпуск.

код ОК  
27.11.43

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 14695-80 п.п.3.12, 3.14, 3.18-3.20, 3.25, 3.32  
ГОСТ 1516.3-96 п.п. 4.14  
ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 (исполнение сейсмостойкости 9 баллов по шкале MSK-64),  
ГОСТ 15150-69 (климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1), до II степени огнестойкости

код ТН ВЭД  
8537 20 9100

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная Группа ТЕСЛА». ОГРН: 1111690000146, ИНН: 1656057570. Адрес: 420030, РОССИЯ, РТ, г. Казань, ул. Столярова 15А. Телефон: +7(843) 524-71-54, Электронная почта: info@teslagroup.ru.

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная Группа ТЕСЛА». ОГРН: 1111690000146, ИНН: 1656057570. Адрес: 420030, РОССИЯ, РТ, г. Казань, ул. Узенькая, д.4. Телефон: +7(843) 524-71-54.

## НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 31818G, 31819F от 25.02.2020 г., выданные испытательной лабораторией «Экспресс-Тест», аттестат аккредитации РОСС.RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ05

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Схема сертификации: Зс

Руководитель органа

подпись

П.Г. Рухлядев  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.П Широков  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации